

Vorschlag Parameterumfang für das Mess- und Kontrollprogramm Oberflächenwasser

Vor-Ort-Parameter	Einheit	Selbstüberwachungsprogramm 1 x vierteljährlich
Wetter am Probenahmetag		
Färbung		
Trübung		
Geruch		
Temperatur	°C	
pH		
Elektr. Leitf. (25°C)	µS/cm	
Abfluss z. Zeitpunkt der Probenahme	l/s	
Laboruntersuchung	Einheit	
pH		
Elektr. Leitf. (20°C)	µS/cm	
Ammoniumstickstoff	mg/l	
Chlorid	mg/l	
TOC	mg/l	
Gesamt trockenrückstand	mg/l	