



Standortsicherheitsnachweis Südöstliche Randböschung ehem. Tgb. Domsen im Bereich geplante Mineralstoffdeponie Profen-Nord

Schnitt 4

03 | Endzustand | KZP ges. Böschung

potentielle Versagenskinematik:
Berechnungsverfahren: Morgenstern-Price
Sicherheit (summarisch): 1,79



Datum: 10.08.2015

GeoStudio 2012, May 2014 Release | Version: 8.13.1.9253

Q:\109000-109499\109109\300 Daten\370 Planung\Berechnungen\GeoSlope\Schnitt04.gsz

Anlage: 5.2.4

Stationierung [m]